

Таблица параметров круглых канализационных колодцев

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям		Диаметр колодца Д, мм	Полная глубина колодца по профилю, мм	Глубина лотка Нл, мм	Высота рабочей части Нр, мм	Расход материалов																			Стремянка	Гидроизоляция			
							Высота горловины Нг, мм	Объем основных конструкций колодцев, м³	Объем горловины, м³	Объем бетона на лоток, м³	Днище		Рабочая часть				Плита перекрытия				Горловина									
											Сборные ж/бетонные элементы по серии 3.900.1-14 выпуск 1																			
											ПН 10	ПН 15	КС 10.6	КС 10.9	КС 15.6	КС 15.9	ПП 10-1	ПП 10-2	1ПП 15-1	1ПП 15-2	КО6	ПО 10	ПД6	КС 7.3	КС 7.9			Кирпичная кладка, ряды	Тип люка	
																	К1													
К-1	2	КСП-3	1000	1820	200	1200	420	0,96	0,06	0,36	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Л	С1-02	Г	
К-2	2	КСУ1-3	1000	1810	250	1200	360	1,05	0,05	0,45	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Л	С1-02	Г	
К-3	2	КСУ1-3	1000	1860	250	1200	410	1,05	0,06	0,45	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Л	С1-02	Г	
К-4	2	КСУ1-10	1000	2480	350	1800	680	1,25	0,09	0,49	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	Л	С1-04	Г	
К-5	2	КСУ1-9	1000	2260	350	1500	410	1,17	0,06	0,49	1	-	1	1	-	-	1		-	-	1	-	-	-	-	1	Л	С1-03	Г	
К-6	2	КСУ1-8	1000	2210	350	1200	660	1,09	0,09	0,49	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	Т	С1-02	Г	
К-7	2	КСУ1-43	1000	2330	500	1200	630	1,11	0,09	0,51	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	Т	С1-02	Г	
К-8	2	КСУ1-44	1000	2610	500	1500	610	1,19	0,08	0,51	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	Т	С1-03	Г	
К-9	2	КСУ1-45	1000	2860	500	1800	560	1,27	0,08	0,51	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	Т	С1-04	Г	
К-10	2	КСУ1-101	1500	3340	500	2100	740	3,03	0,1	1,39	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	Т	С1-05	Г	
К-11	2	КСУ1	1500	3380	500	2400	480	3,10	0,06	1,39	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	Т	С1-06	Г	
К-12	2	КСУ1	1500	3690	500	2400	790	3,10	0,11	1,39	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	Т	С1-06	Г	
К-13	2	КСУ1-100	1500	3090	450	1800	840	2,96	0,11	1,39	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	Т	С1-04	Г	
К-14	2	КСУ1-4	1000	2530	250	1500	780	1,13	0,11	0,45	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	Т	С1-03	Г	
К-15	2	КСЛ-4	1000	2270	200	1500	570	1,04	0,08	0,36	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	Т	С1-03	Г	
К-16	2	КСП-3	1000	1880	200	1200	480	0,96	0,06	0,36	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	Т	С1-02	Г	

В колодце К -4, лоток выполнить в рабочей части колодца.

						НК.С				
						Строительство сети канализации по ул. Магистральной от выпускных колодцев домов лит.8 и лит. 11 до КНС, расположенной в районе дома лит. 9 по ул. Магистральной в г. Костроме				
Изм	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата					
Разраб.		Крюков			09 16			Стадия	Лист	Листов
Проверил		Речкин			09.16			Р	7	8
Нач.отд.		Барабанов			09 16					
ГИП		Речкин			09 16	Таблица параметров круглых канализационных колодцев.		МУП г. Костромы «Костромагорводоканал»		
Н. контр.					09.16					