

Отметка низа или лотка трубы	99,87	99,94	100,10	100,26	100,31	100,33	100,34	100,50	100,60	100,68	100,83	101,60	101,94
Проектная отметка земли	102,30	102,75	102,60	102,60	102,90	102,95	102,95	
Натурная отметка земли	102,42	104,24	102,73	102,73	103,65	104,32	104,30	104,14
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы ПНД "питьевые" ПЭ 100 SDR 17 Ø 110х6,6 мм, L=161,00 м												
Основание	гравийно-щебеночная подготовка (h=150 мм, втрамбованная в грунт) с песчаной подушкой (h=150 мм)												
Уклон / Длина	0,005							144,30			0,084 / 16,70		
Расстояние	69,80			9,00	4,00	48,00			13,50		16,70		
Номер колодца, точки, угла поворота	ВК/ПГ-3,75°			145°	ВК/ПГ-4	90°			ВК-5,90°	135°		СВК-6	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Данный лист читать совместно с листом НВ-2.
2. При укладке труб на гравийно-щебеночную подготовку под трубами должна устраиваться подготовка из песчаных грунтов толщиной 150 мм с уплотнением до К не менее 0,95.
3. При укладке труб под проездами с покрытиями усовершенствованного типа засыпка траншей на всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды осуществляется песчаными грунтами (преимущественно крупными и средней крупности) с послойным уплотнением. Степень уплотнения до К не менее 0,95.
3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений, с подбивкой пазух.
4. При пересечении с существующими коммуникациями и на врезке в существующие сети работы производить вручную по 2 м в каждую сторону.
5 Отметки всех существующих сетей уточнить при производстве работ.
6. При производстве работ необходимо в обязательном порядке вызвать представителей служб пересекаемых коммуникаций.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°докум.	Подпись	Дата
Разработал		Крюков			09.16
Проверил		Речкин			09.16
Нач.отд.		Барабанов			09.16
ГИП		Речкин			09.16
Н. контроль					

НВ

Строительство сети водоснабжения от колодца, расположенного на водоводе Д 400 мм в районе дома № 8 по ул. Скворцова, до фундаментов общежитий №1, № 2 (по ГП), расположенных на земельном участке по адресу: ул. Скворцова, 10В

Наружные сети водоснабжения.

Стадия	Лист	Листов
Р	4	6

Профиль сети водоснабжения В1 от ВК/ПГ-3 до СВК-6

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал"