

Приложение № 2

Данные Лаборатории водоснабжения, по качеству питьевой воды выходящей с очистных сооружений  
водопровода.  
Средние результаты анализов за июнь 2026 года.

| №<br>п/п                                                  | Показатели                                    | Единицы<br>измерения             | Средние результаты КХА и МБИ |                                  |                   | ПДК<br>(норматив)<br>не более |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                           |                                               |                                  | НФС<br>ул.1 Мая, 2           | ДОСВ<br>ул. Московская,<br>д.106 | УВС<br>«Башутино» |                               |
| 1                                                         | 2                                             | 3                                | 4                            | 5                                | 6                 | 7                             |
| 1.                                                        | Температура                                   | °С                               | 18,9                         | 18,8                             | -                 | Не<br>нормируется             |
| <b>Органолептические показатели</b>                       |                                               |                                  |                              |                                  |                   |                               |
| 1.                                                        | Интенсивность запаха при температуре 20°С     | баллы                            | 1                            | 1                                | 1                 | 2                             |
| 2.                                                        | Интенсивность запаха при температуре 60°С     | баллы                            | 1                            | 1                                | 1                 | 2                             |
| 3.                                                        | Характер запаха                               | -                                | хлорный                      | хлорный                          | хлорный           | Не<br>нормируется             |
| 4.                                                        | Интенсивность привкуса                        | баллы                            | 1                            | 1                                | 1                 | 2                             |
| 5.                                                        | Характер привкуса                             |                                  | хлорный                      | хлорный                          | хлорный           | Не<br>нормируется             |
| 6.                                                        | Цветность                                     | градус                           | 10 (от 9 до 11)              | 9 (от 8 до 11)                   | 2                 | 20                            |
| 7.                                                        | Мутность                                      | ЕМФ                              | <1,0                         | <1,0                             | <1,0              | 2,6                           |
| <b>Микробиологические и паразитологические показатели</b> |                                               |                                  |                              |                                  |                   |                               |
| 8.                                                        | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/1см <sup>3</sup>             | 1                            | 1                                | 0                 | Не более 50                   |
| 9.                                                        | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см <sup>3</sup>          | Не обнаружены                | Не обнаружены                    | Не<br>обнаружены  | Отсутствие                    |
| 10.                                                       | Escherichia coli                              | КОЕ/100 см <sup>3</sup>          | Не обнаружена                | Не обнаружена                    | Не<br>обнаружена  | Отсутствие                    |
| 11.                                                       | Колифаги                                      | БОЕ/100 см <sup>3</sup>          | Не обнаружены                | Не обнаружены                    | -                 | Отсутствие                    |
| 12.                                                       | Споры сульфитредуцирующих клостридий          | КОЕ/20 см <sup>3</sup>           | Не обнаружены                | Не обнаружены                    | -                 | Отсутствие                    |
| 13.                                                       | Энтерококки                                   | КОЕ/100см <sup>3</sup>           | Не обнаружены                | Не обнаружены                    | Не<br>обнаружены  | Отсутствие                    |
| 14.                                                       | Цисты лямблий                                 | Число<br>цист/50 дм <sup>3</sup> | Не обнаружены                | Не обнаружены                    | -                 | Отсутствие                    |
| <b>Обобщенные показатели</b>                              |                                               |                                  |                              |                                  |                   |                               |
| 15.                                                       | Водородный показатель (рН)                    | ед. рН                           | 6,8<br>(от 6,5 до 6,9)       | 6,6<br>(от 6,5 до 6,7)           | -                 | 6,0 -9,0                      |
| 16.                                                       | Сухой остаток                                 | мг/дм <sup>3</sup>               | 166                          | 159                              | -                 | 1000                          |
| 17.                                                       | Жесткость                                     | градус<br>жесткости              | 2,39                         | 2,26                             | -                 | 7                             |
| 18.                                                       | Окисляемость перманганатная                   | мг/дм <sup>3</sup>               | 4,1<br>(от 3,8 до 4,5)       | 3,9<br>(от 3,3 до 4,4)           | -                 | 5                             |
| 19.                                                       | Нефтепродукты, суммарно                       | мг/дм <sup>3</sup>               | -                            | -                                | -                 | 0,1                           |
| 20.                                                       | Анионные поверхностноактивные вещества (АПАВ) | мг/дм <sup>3</sup>               | <0,015                       | <0,015                           | -                 | 0,5                           |
| <b>Неорганические вещества</b>                            |                                               |                                  |                              |                                  |                   |                               |
| 21.                                                       | Железо (Fe, суммарно)                         | мг/дм <sup>3</sup>               | <0,10                        | <0,10                            | <0,10             | 0,3                           |
| 22.                                                       | Марганец                                      | мг/дм <sup>3</sup>               | 0,070                        | 0,056                            | -                 | 0,1                           |
| 23.                                                       | Медь (Cu)                                     | мг/дм <sup>3</sup>               | <0,001                       | <0,001                           | -                 | 1,0                           |
| 24.                                                       | Хром (Cr)                                     | мг/дм <sup>3</sup>               | <0,025                       | <0,025                           | -                 | 0,05                          |
| 25.                                                       | Цинк (Zn)                                     | мг/дм <sup>3</sup>               | <0,005                       | <0,005                           | -                 | 5,0                           |

|                                        |                         |                    |                             |                              |                        |       |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------|
| 26.                                    | Нитраты                 | мг/дм <sup>3</sup> | 1,70                        | 1,82                         | -                      | 45,0  |
| 27.                                    | Сульфаты                | мг/дм <sup>3</sup> | 57,8                        | 63,2                         | -                      | 500,0 |
| 28.                                    | Фториды (фторид-ионы)   | мг/дм <sup>3</sup> | 0,20                        | 0,20                         | -                      | 1,5   |
| 29.                                    | Нитриты                 | мг/дм <sup>3</sup> | <0,003                      | <0,003                       | -                      | 3,0   |
| 30.                                    | Хлориды                 | мг/дм <sup>3</sup> | <10                         | <10                          | -                      | 350,0 |
| 31.                                    | Аммиак и аммоний-ион    | мг/дм <sup>3</sup> | 0,66<br>(от 0,57 до 0,77)   | 0,68<br>(от 0,51 до 0,82)    | -                      | 2,0   |
| 32.                                    | Сероводород             | мг/дм <sup>3</sup> | -                           | -                            | -                      | 0,05  |
| <b>Остаточные количества реагентов</b> |                         |                    |                             |                              |                        |       |
| 33.                                    | Активный хлор           | мг/дм <sup>3</sup> | 1,13<br>(от 1,06 до 1,19)   | 1,11<br>(от 1,03 до 1,19)    | 0,34 (от 0,27 до 0,44) | 1,2   |
| 34.                                    | Остаточный флокулянт    | мг/дм <sup>3</sup> | 0,012                       | 0,011                        | -                      | 2,0   |
| 35.                                    | Алюминий                | мг/дм <sup>3</sup> | 0,083<br>(от 0,053 до 0,12) | 0,093<br>(от <0,04 до 0,193) | -                      | 0,2   |
| 36.                                    | Хлороформ               | мг/дм <sup>3</sup> | 0,010                       | 0,010                        | -                      | 0,06  |
| <b>Радиологические показатели</b>      |                         |                    |                             |                              |                        |       |
| 37.                                    | Общая α радиоактивность | Бк/кг              | -                           | -                            | -                      | 0,2   |
| 38.                                    | Общая β радиоактивность | Бк/кг              | -                           | -                            | -                      | 1,0   |